

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家发展和改革委员会

人民法院法庭建设标准

建标 138—2010

2010 北 京

人民法院法庭建设标准

建标 138—2010

主编部门：中华人民共和国最高人民法院

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

施行日期：2 0 1 0 年 1 1 月 1 日

中国计划出版社

2010 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家发展和改革委员会

人民法院法庭建设标准

建标 138 — 2010

☆

中华人民共和国最高人民法院 主编

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 2.5 印张 60 千字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—20100 册

☆

统一书号:1580177·479

定价:15.00 元

住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会 关于批准发布《人民法院法庭 建设标准》的通知

建标[2010]143 号

最高人民法院,国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市住房和城乡建设厅(委、局)、发展和改革委员会,新疆生产建设兵团建设局、发展和改革委员会:

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009 年工程项目建设标准和建设项目评价方法与参数编制项目计划〉的通知》(建标函[2009]320 号)要求,由最高人民法院组织修订的《人民法院法庭建设标准》,经有关部门会审,现批准发布,自 2010 年 11 月 1 日起施行,原《人民法院法庭建设标准》同时废止。

在人民法院法庭项目的审批、设计和建设过程中,要严格遵守国家关于严格控制建设标准,进一步降低工程造价的相关要求,认真执行本建设标准,坚决控制工程造价。

本建设标准的管理由住房和城乡建设部和国家发展改革委负责,具体解释工作由最高人民法院负责。

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二〇一〇年九月七日

前 言

为贯彻落实《中央中共转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》(中发〔2008〕19号)精神,根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程项目建设标准和建设项目评价方法与参数编制项目计划〉的通知》(建标函〔2009〕320号)、国家发展和改革委员会办公厅《关于抓紧开展政法基础设施建设标准编制和修订工作的通知》(发改办投资〔2009〕1015号)的要求,最高人民法院司法行政装备管理局组织有关单位修订了《人民法院法庭建设标准》。

编制过程中,编制组认真贯彻落实科学发展观,按照中央关于深化司法保障体制和工作机制改革工作的精神,组织有关单位、专家多次开展专题调研活动和召开座谈会,收集了国内法庭建设相关资料,翻译了美国法庭建设相关标准,吸取了经验及教训;在全面调查摸底、广泛听取意见和深入分析论证的基础上,最后由最高人民法院组织召开了审查会议,会同有关部门审查定稿,并经住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会批准发布。

本建设标准共分五章,包括总则、建设内容和项目构成、建设规模和面积指标、选址和规划布局、建筑标准和建筑设备。

在执行本建设标准过程中,请各单位注意总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交最高人民法院司法行政装备管理局(地址:北京市东城区东交民巷27号,邮政编码:100745),以便今后修订时参考。

主 编 单 位: 中华人民共和国最高人民法院

主要起草人: 张印奎 郭纪胜 迟柏春 杜汉生 杨 阳
孙福辉 汤继东 巩茗霁 胡从玉

中华人民共和国最高人民法院
二〇一〇年六月

目 录

第一章 总 则	(1)
第二章 建设内容和项目构成	(3)
第三章 建设规模和面积指标	(5)
第四章 选址和规划布局	(9)
第五章 建筑标准和建筑设备	(11)
附录一 高级人民法院审判法庭各类用房面积 参考指标表	(13)
附录二 中级人民法院审判法庭各类用房面积 参考指标表	(21)
附录三 基层人民法院审判法庭各类用房面积 参考指标表	(30)
附录四 人民法庭各类用房面积参考指标表	(39)
附录五 名词解释	(42)
本建设标准用词说明	(50)
附件 人民法院法庭建设标准条文说明	(51)

第一章 总 则

第一条 为加强和规范人民法院审判法庭和人民法庭(以下简称“人民法庭”)建设,保障审判活动的顺利进行,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国人民法院组织法》等法律以及其他有关规定,制定本建设标准。

第二条 本建设标准是人民法庭建设项目科学决策和控制项目建设水平的全国统一标准,是编制、评估、审批工程项目建议书和可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查人民法庭建设项目初步设计和监督检查工程建设全过程的依据。

第三条 本建设标准适用于地方各级人民法院法庭新建、改建和扩建工程项目。

专门人民法院法庭建设可参照本建设标准执行。

人民法庭法庭改建、扩建项目应充分利用原有可用设施,做到合理规划、设计和建造。按本标准测算的总建筑面积应包含可利用的原有房屋建筑的建筑面积。

第四条 人民法庭法庭建设应符合城乡规划的要求,并应纳入当地国民经济和社会发展规划,建设资金纳入当地的基本建设投资计划和政府预算。

第五条 人民法庭法庭建设必须遵守国家经济建设和司法工作的有关法律、法规,从我国国情出发,既要满足审判工作的需要,又要适当考虑社会发展对审判工作提出的新的要求,根据实际情况,合理确定建设规模和水平,做到功能齐全、设施完善、庄重实用。

人民法庭法庭建设,应根据本建设标准的规定统一规划、统筹建设;资金投入确有困难的,可一次规划,分期建设。

第六条 人民法庭法庭建设应充分体现法庭作为国家司法活动的

公共场所和国家司法文明标志的特点,满足人民法院行使国家审判权和有关国家机关、公民、法人、其他组织进行诉讼活动,以及国家对公民进行法制教育的需要。

第七条 人民法院法庭用房应与办公用房统筹建设。人民法院办公用房建设按《党政机关办公用房建设标准》执行。

第八条 人民法院法庭建设除遵守本标准外,尚应符合国家有关标准、规范和定额指标的规定。

第二章 建设内容和项目构成

第九条 人民法院法庭建设项目由房屋建筑、场地和建筑设备三部分组成。

第十条 人民法院审判法庭的房屋建筑建设内容一般包括以下九类功能用房:

一、立案用房,包括立案登记室、当事人等候大厅、立案听证室、证据交换室、立案调解室、诉讼收费室、当事人诉讼服务室、法警值班室等。

二、审判用房,包括大法庭、中法庭、小法庭、独任法庭、庭审会议室、法官更衣室、审委会评案室、诉讼调解室、听证室、远程庭审观摩/案件讨论室、远程提讯/质证室等。

三、执行用房,包括执行材料接转室、执行听证/和解室、对外委托工作室、执行指挥中心、执行物保管室等。海事法院设执行拍卖室。

四、信访接待用房,包括来访登记大厅(室)、候谈厅(室)、接谈室、来访听证室、来访调解室、来信阅处室、院(庭)长接待室、法警值班室、公安民警值班室、特殊情况处置室、安全监控室等。

五、审判配套用房,包括当事人候审室、旁听群众休息大厅、陪审员室、公诉人室、律师室、证人室、鉴定人室、翻译室、刑事被告人候审室、法警值班室、羁押室、法庭设备控制室等。

六、审判信息管理用房,包括审判信息中心机房、涉密信息机房、密码设备及机要信息管理室、审判信息综合管理控制室、通信信息设备及管理室、灾备室、UPS电源室、线路接入及管理室、数字电视信息设备及管理室、中控信息管理控制室、设备维护及备件室等。

七、诉讼档案用房,包括纸质档案库、数字档案库、实物档案

库、特殊档案珍藏库、查阅登记室、目录室、纸质档案阅览室、电子档案阅览室、涉密档案阅览室、档案复印室、接收档案用房、整理编目用房、保护技术用房、档案数字化处理用房等。

八、司法警察警务用房,包括司法警察备勤值班室、枪械库、警用装具室、司法警察备勤宿舍等。

九、辅助用房,包括新闻发布室、新闻记者工作室、外宾会见室、法律文书文印室、审判业务资料室、证物存放室、赃物库房、法庭抢救室、业务用车车库、公共服务及设备用房等。

第十一条 人民法院的房屋建筑建设内容一般包括以下四类功能用房:

一、审判用房,包括当事人接待室、立案室、中法庭、小法庭、合议庭室、调解室、陪审员室、律师室、法警值班室、法律文书文印室、审判业务资料室、案卷存放室、审判信息管理室、执行物保管室等。

二、审判人员工作用房,包括法官/书记员工作室、会议室等。

三、附属用房,包括车库、库房等。

四、生活用房,包括驻庭宿舍、食堂、活动室等。

第十二条 人民法院法庭的场地由人员集散场地、停车场地、绿地等组成。

第十三条 人民法院法庭的建筑设备应包括建筑给排水、暖通空调、供电系统及设备 and 弱电系统及设备。

第三章 建设规模和面积指标

第十四条 立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房的建设规模,根据高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院审理案件的数量各分为三类。

人民法院审理案件的数量,应以工程立项上年审理案件数为基础,依据前5年审理案件平均数变化的情况推算出的5年后可能达到的年审理案件数为标准确定。

第十五条 高级人民法院:年审理案件5500件以上的,执行一类标准;年审理案件2400~5500件的,执行二类标准;年审理案件在2400件以下的,执行三类标准。

直辖市高级人民法院执行一类标准。

高级人民法院审判法庭建筑面积指标不应超过表1规定的控制指标。

表1 高级人民法院审判法庭各类用房建筑面积控制指标表(m²)

建设规模 用房名称	一类	二类	三类
立案用房	880	710	570
审判用房	7730~10370	6130~8500	4480~6550
执行用房	310	280	220
信访接待用房	1170	1030	860
审判配套用房	1060	970	800
审判信息管理用房	1110	920	830

续表 1

建设规模 用房名称	一类	二类	三类
诉讼档案用房	2400	1940	1400
司法警察警务用房	310	310	220
辅助用房	2430~2600	2160~2310	1710~1860
合计	17400~20210	14450~16970	11090~13310

注:1 表列各类用房指标分配见本标准附录一;

2 在同类标准中,案件数量或辖区人口多的法院按标准上限执行;案件数量或辖区人口少的法院按标准下限执行。

第十六条 中级人民法院:年审理案件在 3600 件以上的,执行一类标准;年审理案件 1400~3600 件的,执行二类标准;年审理案件在 1400 件以下的,执行三类标准。

省会、自治区首府、直辖市、计划单列市的中级人民法院执行一类标准。

中级人民法院审判法庭建筑面积指标不应超过表 2 规定的控制指标。

表 2 中级人民法院审判法庭各类用房建筑面积控制指标表(m²)

建设规模 用房名称	一类	二类	三类
立案用房	940	780	510
审判用房	9550~11830	7180~9180	4650~6330
执行用房	310	280	170
信访接待用房	1090	880	680
审判配套用房	1800	1430	910
审判信息管理用房	920	830	690
诉讼档案用房	2290	1840	1270
司法警察警务用房	310	250	220
辅助用房	2110~2270	1530~1660	1000~1110
合计	19320~21760	15000~17130	10100~11890

注:1 表列各类用房指标分配见本标准附录二;

2 在同类标准中,案件数量或辖区人口多的法院按标准上限执行;案件数量或辖区人口少的法院按标准下限执行。

第十七条 基层人民法院:年审理案件在 3000 件以上的,执行一类标准;年审理案件 1100~3000 件的,执行二类标准;年审理案件在 1100 件以下的,执行三类标准。

省会、自治区首府、计划单列市的基层人民法院,执行一类标准。

直辖市市区基层人民法院可执行中级人民法院标准。

基层人民法院审判法庭建筑面积指标不应超过表 3 规定的控制指标。

表 3 基层人民法院审判法庭各类用房建筑面积控制指标表(m²)

建设规模 用房名称	一类	二类	三类
立案用房	710	550	370
审判用房	5920~6800	4530~5220	3350~3870
执行用房	250	220	170
信访接待用房	430	400	310
审判配套用房	1280	1080	750
审判信息管理用房	620	480	340
诉讼档案用房	1440	1170	960
司法警察警务用房	220	180	180
辅助用房	1170~1230	930~970	710~740
合计	12040~12980	9540~10270	7140~7690

注:1 表列各类用房指标分配见本标准附录三;

2 在同类标准中,案件数量或辖区人口多的法院按标准上限执行;案件数量或辖区人口少的法院按标准下限执行。

第十八条 年审理案件数量特别多的法院法庭,其建设规模,可在该级一类面积标准的基础上适当增加,并应报上一级政府投资主管部门(高级人民法院报本级政府投资主管部门)单独审批。

第十九条 人民法庭房屋建筑建设规模根据人员定员数分为三类。人员定员数在 11 人(含)以上,执行一类标准;人员定员数为 5~10 人,执行二类标准;人员定员数为 4 人,执行三类标准。

人民法院用房建筑面积指标不应超过表4规定的控制指标。

表4 人民法院各类用房建筑面积控制指标表(m²)

建设规模 用房名称	一类	二类	三类
审判用房	980	530	480
审判人员工作用房	250~400	110~200	100
附属用房	160	90	50
生活用房	280~390	160~210	90
合计	1670~1930	890~1030	720

注:1 表中各类指标分配见本标准附录四;

2 在同类标准中,案件数量或辖区人口多的人民法院按标准上限执行;案件数量或辖区人口少的人民法院按标准下限执行。

3 人民法院的工作用房不得与办公用房重复计算。

编制人员数超过11人、年审理案件数超过1000件的人民法院,其建设规模可在一类面积标准的基础上适当增加,并报上一级政府投资主管部门单独审批。

第二十条 本章规定的建筑面积指标为控制指标,年审理案件数量特别少的法院,在保证业务工作正常开展的前提下,可视业务工作量及地方财力的可能适当降低。

第四章 选址和规划布局

第二十一条 人民法院法庭用房建设项目的选址应与办公用房的选址统筹进行,其建设用地应满足下列要求:

一、工程地质和水文地质应较好,地势相对平坦;

二、交通便捷,周边市政设施应较完备;

三、远离周边环境有较强污染源及存有易燃易爆危险品的区域。

第二十二条 人民法院法庭作为国家政权建设的重要组成部分,宜设置在城镇行政办公机构相对集中的地方,并按照其建设用地要求纳入城市建设总体规划。

第二十三条 人民法院法庭建设用地的容积率、建筑密度、建筑高度及绿地率应符合当地城镇规划的相关规定。

第二十四条 人民法院审判法庭用房与办公用房在布局上应以审判法庭为中心,按功能分区布置。

第二十五条 人民法院法庭各类用房应按其功能的不同及其相关性,分别集中设置。

立案用房、信访接待用房与审判区域、办公区域应相互隔离,必要时可单独建设。

档案用房总平面规划应符合相关专业标准。

第二十六条 人民法院法庭(包括单独建设的立案用房、信访接待用房)应根据诉讼参与人、旁听人员和上访人员等数量的多少,参照相关公共场所标准确定人员集散场地面积。

第二十七条 人民法院法庭(包括单独建设的立案用房、信访接待用房)应设置社会车辆和业务用车停放场地,并结合主要出入口布置。

人民法院法庭业务用车停车场地,按照《最高人民法院关

于人民法院业务用车编制意见》的规定,或当地城镇规划的规定确定场地面积。停车位必须建于地下的,不占用法庭建筑面积指标。

第五章 建筑标准和建筑设备

第二十八条 人民法院法庭建筑应按实用、经济、美观的原则进行设计、建造。建筑外观应简朴、庄重,体现现代建筑风格,并与周边环境相适应。

第二十九条 人民法院法庭建筑应符合节能、消防、无障碍、卫生、环保的要求。

第三十条 人民法院法庭建筑应符合抗震设计规范,建筑结构应采用抗震性能好的结构体系。

第三十一条 人民法庭建筑应统一标识。人民法庭统一标识标准另行制定。

第三十二条 人民法院法庭建筑外部装修宜采用中级装修。

人民法院法庭建筑内部装修标准应根据不同房间的功能要求确定。审判/执行人员业务工作用房、司法警察警务用房、辅助用房的内部装修执行《党政机关办公用房建设标准》中同级党政机关办公用房装修标准。立案用房、审判用房、执行用房、审判配套用房、信访接待用房、新闻发布室、外宾会见室等为公众提供服务的用房的内部装修,可采用中级装修。审判信息管理用房、诉讼档案用房的内部装修按照相关专业标准执行。

大法庭、中法庭、小法庭和独任法庭的内装修应符合最高人民法院有关法庭布置的有关规定,并满足采光、隔音和音响效果的需要。

羁押室装修应符合最高人民法院有关规定的要求。

人民法院法庭建筑装修费用占建安工程造价的比例应不超过30%。

第三十三条 人民法院法庭建筑应按其规模及其功能,设置相应的出入口及门厅。人员比较集中的功能性用房,可分类设置成

大厅。

第三十四条 人民法院审判法庭建筑应分别设置法官专用通道、被羁押人专用通道和其他人员的公用通道,保证各类人员各行其道,避免人流流线交叉。

法官专用通道净宽宜为 1.5~1.8m;被羁押人专用通道净宽宜为 1.8m;公共通道的宽度按实际需要确定;立案、候审、来访登记、候谈、集散和其他人流多的地方,通道净宽宜为 4m。

第三十五条 大法庭、中法庭、小法庭、独任法庭的空间设计,应考虑旁听人员较多的特点,满足法庭布置的需要。大法庭净高宜为 6m,净宽宜为 18m;中法庭的净高宜为 4.5m,净宽宜为 10m;小法庭的净高宜为 4m,净宽宜为 8m;独任法庭的净高宜为 3.2m,净宽宜为 7.5m。

第三十六条 大法庭、中法庭、小法庭和独任法庭审判区照度不应低于 300lx,旁听区照度不应低于 200lx。

第三十七条 大法庭、中法庭、小法庭和独任法庭内允许噪声级不应大于 40dB,空气声隔音标准应大于 45dB。

第三十八条 人民法院法庭建筑的供电应符合设备和照明用电负荷的要求,供电可靠,并应配备应急照明系统。

第三十九条 人民法院法庭建筑应有给排水设施,并应符合国家卫生标准。

第四十条 人民法院法庭建筑应根据国家相关规定设置采暖系统或空调系统,部分技术用房亦可根据技术工作的特殊要求设置专用采暖系统或空调系统。

第四十一条 人民法院法庭建筑的弱电系统应满足管理、通讯、网络、安防、科技法庭等需求。

第四十二条 审判信息管理用房、诉讼档案用房的室内环境及建筑设备执行相关专业标准。

附录一 高级人民法院审判法庭各类用房面积参考指标表

附表 1-1 立案用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
立案登记室	6	20	120	6	20	120	4	20	80	—
当事人等候大厅	1	200	200	1	150	150	1	120	120	大厅内设置当事人等候坐席
立案听证室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
证据交换室	3	20	60	2	20	40	2	20	40	—
立案调解室	3	20	60	2	20	40	2	20	40	—
诉讼收费室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	为银行代收诉讼费设置的工作室
当事人诉讼服务室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	含安全检查、监控
使用面积合计	—	—	570	—	—	460	—	—	370	—
建筑面积合计	—	—	880	—	—	710	—	—	570	使用系数按 0.65 计算

注:附表 1-1~附表 1-9 中所列各项功能用房的个数、面积指标,可根据实际需要按总面积指标范围内做适当调整;表中均未含业务用车车库面积。

附表 1-2 审判用房面积指标分配表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
大法庭	1	700 ~ 800	700~800	1	600 ~ 700	600~700	1	500 ~ 600	500~600	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 200~260m ² ; 旁听区席位面积参照影剧院等相关标准,每座为 0.8m ² ,旁听席位按 350~650 个设置。旁听区宜设置成阶梯式
中法庭	4	200 ~ 250	800~1000	3	200 ~ 250	600~750	2	200 ~ 250	400~500	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 100~120m ² ; 旁听区面积确定方法与大法庭相同,旁听席位按 120~150 个设置
小法庭	20~ 25	100 ~ 120	2000~3000	15~ 20	100 ~ 120	1500~2400	10~ 15	100 ~ 120	1000~1800	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 70~80m ² ; 旁听区面积确定方法与大法庭相同,旁听席位按 30~50 个设置
大庭审合议庭	1	30	30	1	30	30	1	30	30	与大法庭配套设置,内设法官更衣室

中庭审合议庭	4	20	80	3	20	60	2	20	40	与中法庭配套设置,内设法官更衣室
小庭审合议庭	20~ 25	20	400~500	15~ 20	20	300~400	10~ 15	20	200~300	与小法庭配套设置,内设法官更衣室
审委会评案室	1	100	100	1	100	100	1	100	100	—
诉讼调解室	4	40~ 50	160~200	3	40~ 50	120~150	2	40~ 50	80~100	—
听证室	7	30~ 50	210~350	7	30~ 50	210~350	6	30~ 50	180~300	一、二类按立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭每个部门 1 间,民事审判庭 2 间配置。三类综合使用
远程庭审观摩/案件讨论室	1	100	100	1	100	100	1	100	100	—
远程提讯/质证室	2	30	60	2	30	60	2	30	60	—
使用面积合计	—	—	4640~6220	—	—	3680~5100	—	—	2690~3930	—
建筑面积合计	—	—	7730~10370	—	—	6130~8500	—	—	4480~6550	使用系数按 0.6 计算

附表 1-3 执行用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
执行材料接转室	2	20	40	1	20	20	1	20	20	—
执行听证室	2	20	40	2	20	40	1	20	20	—
对外委托工作室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
执行指挥中心	1	50	50	1	50	50	1	30	30	—
执行物保管室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	—
使用面积合计	—	—	200	—	—	180	—	—	140	—
建筑面积合计	—	—	310	—	—	280	—	—	220	使用系数按 0.65 计算

附表 1-4 信访接待用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
来访登记大厅	1	200	200	1	150	150	1	120	120	大厅内划分为安全检查、存包区、咨询、填写登记表格区,设有若干来访登记窗口的登记接待工作区
候谈厅	2	60	120	2	60	120	1	90	90	—
接谈室	10	20	200	8	20	160	6	20	120	—
来访听证室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
来访调解室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
来信阅处室	1	40	40	1	40	40	1	30	30	—
院(庭)长接待室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
公安民警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
特殊情况处置室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
安全监控室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
使用面积合计	—	—	760	—	—	670	—	—	560	—
建筑面积合计	—	—	1170	—	—	1030	—	—	860	使用系数按 0.65 计算

附表 1-5 审判配套用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
当事人候审室	4	30	120	4	30	120	3	30	90	—
旁听群众休息大厅	1	150	150	1	150	150	1	150	150	—
公诉人室	2	20	40	2	20	40	1	20	20	—
律师室	5	20	100	4	20	80	3	20	60	—
证人室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
鉴定人室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
翻译室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
刑事被告人候审室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
羁押室	1	90	90	1	80	80	1	70	70	按羁押 15~25 人设置单独羁押间、共用羁押间、卫生间、法警值班室等
法庭设备控制室	5	10	50	4	10	40	3	10	30	与大、中法庭配套设置
使用面积合计	—	—	690	—	—	630	—	—	520	—
建筑面积合计	—	—	1060	—	—	970	—	—	800	使用系数按 0.65 计算

附表 1-6 审判信息用房面积指标分配表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
审判信息中心机房	1	120	120	1	80	80	1	70	70	—
涉密信息机房	1	60	60	1	50	50	1	50	50	—
密码设备及机要信息室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
审判信息综合管理控制室	1	300	300	1	240	240	1	200	200	—
通信信息设备及管理室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	—
灾备室	1	60	60	1	50	50	1	50	50	—
UPS 电源室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
线路接入及管理室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
数字电视信息设备及管理室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
中控信息管理控制室	1	40	40	1	40	40	1	30	30	—
设备维护及备件室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	—
使用面积合计	—	—	720	—	—	600	—	—	540	—
建筑面积合计	—	—	1110	—	—	920	—	—	830	使用系数按 0.65 计算

附表 1-7 诉讼档案用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类		二类		三类		备 注
	个数	总面积	个数	总面积	个数	总面积	
纸质档案库	1	1000	1	800	1	500	—
数字档案库	1	90	1	80	1	60	光盘、磁盘、录像带、录音带等
实物档案库	1	80	1	70	1	60	—
特殊档案珍藏库	1	50	1	40	1	30	珍贵档案
查阅登记室	1	20	1	20	1	20	—
目录室	1	30	1	30	1	30	—
纸质档案阅览室	1	60	1	40	1	30	—
电子档案阅览室	1	40	1	30	1	30	—
涉密档案阅览室	1	30	1	20	1	20	—
档案复印室	1	20	1	20	1	20	复印档案、装订档案复印件
接收档案用房	1	50	1	40	1	30	—
整理编目用房	1	60	1	50	1	40	校对、编目
保护技术用房	1	90	1	60	1	50	除尘、消毒、裱糊修复、去有害生物、去酸
档案数字化处理用房	1	60	1	60	1	60	—
使用用房合计	—	1680	—	1360	—	980	—
建筑面积合计	—	2400	—	1940	—	1400	使用系数按 0.7 计算

附表 1-8 司法警察警务用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类		二类		三类		备 注
	个数	总面积	个数	总面积	个数	总面积	
司法警察备勤值班室	2	40	2	40	1	20	—
枪械库	2	40	2	40	2	40	—
警用器具室	1	40	1	40	1	40	—
司法警察备勤宿舍	4	80	4	80	2	40	—
使用面积合计	—	200	—	200	—	140	—
建筑面积合计	—	310	—	310	—	220	使用系数按 0.65 计算

附表 1-9 辅助用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
新闻发布室	1	200	200	1	200	200	1	150	150	—
新闻记者工作室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
外宾会见室	1	100	100	1	80	80	1	60	60	—
法律文书文印室	1	100	100	1	80	80	1	60	60	打印、印刷、装订法律文书
审判业务资料室	1	350	350	1	350	350	1	300	300	藏书 2 万~3 万册, 设书库、业务资料阅览室、电子阅览室、图书资料管理等用房
证物存放室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
赃物库房	1	60	60	1	50	50	1	40	40	—
法庭抢救室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
公共服务及设备用房	—	—	830~950	—	—	690~800	—	—	530~630	按九类用房总面积的 8% 计算
使用面积合计	—	—	1700~1820	—	—	1510~1620	—	—	1200~1300	—
建筑面积合计	—	—	2430~2600	—	—	2160~2310	—	—	1710~1860	使用系数按 0.7 计算

附录二 中级人民法院审判法庭 各类用房面积参考指标表

附表 2-1 立案用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
立案登记室	6	20	120	6	20	120	2	20	40	一、二类按立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭每个部门 1 间配置; 三类综合使用
当事人等候大厅	1	200	200	1	160	160	1	120	120	设置当事人等候坐席
立案听证室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
证据交换室	4	20	80	3	20	60	2	20	40	—
立案调解室	4	20	80	3	20	60	2	20	40	—
诉讼收费室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	为银行代收诉讼费设置的工作室
当事人诉讼服务室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	含安全检查、监控
使用面积合计	—	—	610	—	—	510	—	—	330	—
建筑面积合计	—	—	940	—	—	780	—	—	510	使用系数按 0.65 计算

注: 附表 2-1~附表 2-9 中所列各项功能用房的个数、面积指标, 可根据实际需要在本表面积指标范围内做适当调整; 表中均未含业务用车库面积。

附表 2-2 审判用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类		二类		三类		备 注
	个数	总面积	个数	单个面积	总数	总面积	
大法庭	1	600 ~ 700	1	500 ~ 600	1	400 ~ 500	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 140~220m ² ;旁听区席位面积参照影剧院等相关标准,每座为 0.8m ² ,旁听席位按 300~550 个设置,旁听区宜设置成阶梯式
中法庭	8	150 ~ 200	5	150 ~ 200	2	150 ~ 200	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 80~100m ² ;旁听区面积确定方法与法庭相同,旁听席位按 80~120 个设置
小法庭	24~30	100	18~24	100	12~18	100	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 60m ² ;旁听区面积确定方法与法庭相同,旁听席位按 40~50 个设置
大庭审合议庭	1	30	1	30	1	30	与法庭配套设置,内设法官更衣室

中庭审合议庭	8	20	160	5	20	100	2	20	40	与中法庭配套设置,内设法官更衣室
小庭审合议庭	24~30	20	480~600	18~24	20	360~480	12~18	20	240~360	与小法庭配套设置,内设法官更衣室
审委会评案室	1	100	100	1	90	90	1	80	80	—
诉讼调解室	8	40~50	320~400	6	40~50	240~300	4	40~50	160~200	—
听证室	7	40~50	280~350	7	40~50	280~350	5	40~50	200~250	一、二类按立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭每个部门 1 间,民事审判庭 2 间配置。三类综合使用
远程庭审观摩/案件讨论室	1	100	100	1	100	100	1	80	80	具有大要案审理任务的法院可以建设 2 个
远程提示/质证室	2	30	60	2	30	60	2	30	60	—
使用面积合计	—	—	5730~7100	—	—	4310~5510	—	—	2790~3800	—
建筑面积合计	—	—	9550~11830	—	—	7180~9180	—	—	4650~6330	使用系数按 0.60 计算

附表 2-3 执行用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
执行材料接转室	1	20	20	1	20	20	1	15	15	—
执行听证室	2	20	40	2	20	40	1	15	15	—
对外委托工作室	1	20	20	1	20	20	1	15	15	—
执行指挥中心	1	50	50	1	80	80	1	50	50	—
执行物保管室	1	20	20	1	20	20	1	15	15	—
执行拍卖室	1	50	50	—	—	—	—	—	—	海事法院设置
使用面积合计	—	—	200	—	—	180	—	—	110	—
建筑面积合计	—	—	310	—	—	280	—	—	170	使用系数按 0.65 计算

附表 2-4 信访接待用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
来访登记大厅	1	200	200	1	150	150	1	120	120	大厅内划分为安全检查、存包区、咨询、填写登记表格区,设有若干来访登记窗口的登记接待工作区
候谈厅	2	100	200	2	80	160	1	100	100	—
接谈室	5	20	120	4	20	80	2	20	40	—
来访听证室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
来访调解室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
来信阅处室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
院(庭)长接待室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
公安民警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
特殊情况处置室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
安全监控室	1	30	30	1	20	20	1	20	20	—
使用面积合计	—	—	710	—	—	570	—	—	440	—
建筑面积合计	—	—	1090	—	—	880	—	—	680	使用系数按 0.65 计算

附表 2-5 审判配套用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
当事人候审室	6	30	180	5	30	150	4	30	120	—
旁听群众休息大厅	1	300	300	1	300	300	1	200	200	—
公诉人室	5	20	100	3	20	60	1	20	20	—
律师室	9	20	180	6	20	120	3	20	60	—
证人室	5	20	100	3	20	60	1	20	20	—
鉴定人室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
翻译室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
刑事被告人候审室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
羁押室	1	100	100	1	80	80	1	60	60	按羁押 20~30 人,设置单独羁押间、共用羁押间、卫生间、法警值班室等
法庭设备控制室	9	10	90	6	10	60	3	10	30	与大、中法庭配套设置
使用面积合计	—	—	1170	—	—	930	—	—	590	—
建筑面积合计	—	—	1800	—	—	1430	—	—	910	使用系数按 0.65 计算

附表 2-6 审判信息管理用房面积指标分配表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
审判信息中心机房	1	100	100	1	80	80	1	60	60	—
涉密信息机房	1	60	60	1	40	50	1	40	40	—
密码设备及机要信息室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
审判信息综合管理控制室	1	260	260	1	240	240	1	200	200	—
通信信息设备及管理室	1	30	30	1	30	30	1	20	20	—
UPS电源室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
线路接入及管理室	1	20	20	1	20	20	1	10	10	—
数字电视信息设备及管理室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
中控信息管理控制室	1	40	40	1	30	30	1	30	30	—
设备维护及备件室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	—
使用面积合计	—	—	600	—	—	540	—	—	450	—
建筑面积合计	—	—	920	—	—	830	—	—	690	使用系数按 0.65 计算

附表 2-7 诉讼档案用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
纸质档案库	1	1000	1000	1	800	800	1	500	500	—
数字档案库	1	80	80	1	60	60	1	40	40	光盘、磁盘、录像带、录音带等
实物档案库	1	70	70	1	60	60	1	40	40	—
特殊档案珍藏库	1	40	40	1	30	30	1	30	30	—
查阅登记室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
目录室	1	40	40	1	30	30	1	20	20	—
纸质档案阅览室	1	60	60	1	50	50	1	40	40	—
电子档案阅览室	1	40	40	1	30	30	1	20	20	—
涉密档案阅览室	1	30	30	1	20	20	1	20	20	—
档案复印室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	复印档案、装订档案复印件
接收档案用房	1	40	40	1	30	30	1	20	20	—
整理编目用房	1	50	50	1	40	40	1	30	30	校对、编目
保护技术用房	1	60	60	1	50	50	1	40	40	除尘、消毒、裱糊修复、去有害生物、去酸
档案数字化处理用房	1	50	50	1	50	50	1	50	50	—
使用面积合计	—	—	1600	—	—	1290	—	—	890	—
建筑面积合计	—	—	2290	—	—	1840	—	—	1270	使用系数按 0.7 计算

附表 2-8 司法警察警务用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
司法警察备勤值班室	2	20	40	1	20	20	1	20	20	—
枪械库	2	20	40	2	20	40	2	20	40	—
警用装具室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
司法警察备勤宿舍	4	20	80	3	20	60	2	20	40	—
使用面积合计	—	—	200	—	—	160	—	—	140	—
建筑面积合计	—	—	310	—	—	250	—	—	220	使用系数按0.65计算

附表 2-9 辅助用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
新闻发布室	1	100	100	—	—	—	—	—	—	二、三类法院不设
外宾会见室	1	60	60	1	50	50	—	—	—	三类法院不设
法律文书印室	1	80	80	1	60	60	1	40	40	打印、印刷、装订法律文书
审判业务资料室	1	200	200	1	150	150	1	100	100	—
证物存放室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
赃物库房	1	80	80	1	60	60	1	40	40	—
法庭枪炮室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
公共服务及设备用房	—	—	920~1030	—	—	710~800	—	—	480~560	按九类用房总使用面积的8%计算
使用面积合计	—	—	1480~1590	—	—	1070~1160	—	—	700~780	—
建筑面积合计	—	—	2110~2270	—	—	1530~1660	—	—	1000~1110	使用系数按0.7计算

附录三 基层人民法院审判法庭 各类用房面积参考指标表

附表 3-1 立案用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
立案登记室	6	20	120	4	20	80	2	20	40	—
当事人等候大厅	1	120	120	1	100	100	1	60	60	设置当事人等候坐席
立案听证室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
证据交换室	4	20	80	3	20	60	2	20	40	—
立案调解室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
诉讼收费室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	为银行代收诉讼费设置的 工作室
当事人诉讼 服务室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	含安全检查、 监控
使用面积合计	—	—	460	—	—	360	—	—	240	—
建筑面积合计	—	—	710	—	—	550	—	—	370	使用系数按 0.65计算

注:附表 3-1~附表 3-9 中所列各项功能用房的个数、面积指标,可根据实际需要
在总面积指标范围内做适当调整;表中均未含业务用车库面积。

附表 3-2 审判用房面积参考指标表 (m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
大法庭	1	450 ~ 500	450~500	1	400 ~ 450	400~450	1	350 ~ 400	350~400	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 120 ~ 160m ² ; 旁听区席位面积参照影剧院等相关标准,每座为 0.8m ² ,旁听席位按 280 ~ 400 个设置。旁听区宜设置成阶梯式
中法庭	6	120 ~ 150	720~900	4	120 ~ 150	480~600	2	120 ~ 150	240~300	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 60 ~ 80m ² ; 旁听区面积确定方法与大法庭相同,旁听席位按 70~85 个设置
小法庭	15	80 ~ 100	1200~1500	12	80 ~ 100	960~1200	10	80 ~ 100	800~1000	审判区设置法官席位和其他诉讼参与人席位,面积为 60m ² ; 旁听区面积确定方法与大法庭相同,旁听席位按 25~50 个设置
独任法庭	4	60	240	3	60	180	1	60	60	—
大庭审会议室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	与法庭配套设置,内设法官更衣室

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
中庭审查会议室	6	20	120	4	20	80	2	20	40	与中法庭配套设置,内设法官更衣室
小庭审查会议室	15	20	300	12	20	240	10	20	200	与小法庭配套设置,内设法官更衣室
审委会评案室	1	80	80	1	80	80	1	80	80	
诉讼调解室	4	30	120	2	30	60	2	30	60	
听证室	6	30	180	4	30	120	2	30	60	
远程庭审观摩/案件讨论室	1	80	80	1	60	60	1	60	60	具有重大案件及系列案件审理任务的法院可以建设2个
远程提讯/质证室	2	20	40	2	20	40	2	20	40	
使用面积合计	—	—	3550 ~ 4080	—	—	2720 ~ 3130	—	—	2010 ~ 2320	
建筑面积合计	—	—	5920 ~ 6800	—	—	4530 ~ 5220	—	—	3350 ~ 3870	使用系数按 0.6 计算

附表 3-3 执行用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
执行材料接转室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
执行听证室	2	20	40	1	20	20	1	20	20	—
对外委托工作室	1	40	40	1	40	40	1	20	20	—
执行指挥中心	1	40	40	1	40	40	1	30	30	—
执行物保管室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
使用面积合计	—	—	160	—	—	140	—	—	110	—
建筑面积合计	—	—	250	—	—	220	—	—	170	使用系数按 0.65 计算

附表 3-4 信访接待用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
来访登记室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	大厅内划分为安全检查、存包区,咨询、填写登记表格区,设有若干来访登记窗口的登记接待工作区
候谈室	2	40	80	2	40	80	1	40	40	—
接谈室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	—
来访听证室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
来访调解室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
来信阅处室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
院(庭)长接待室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
公安民警值班室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特殊情况处置室	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
安全监控室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用面积合计	—	—	280	—	—	260	—	—	200	—
建筑面积合计	—	—	430	—	—	400	—	—	310	使用系数按 0.65 计算

附表 3-5 审判配套用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个	单个	总面积	个	单个	总面积	个	单个	总面积	
当事人候审室	4	30	120	3	30	90	2	30	60	
旁听群众 休息大厅	1	200	200	1	200	200	1	160	160	
陪审员室	4	20	80	3	20	60	2	20	40	
公诉人室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	
律师室	3	20	60	2	20	40	1	20	20	
证人室	2	20	40	2	20	40	1	20	20	
鉴定人室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
翻译室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
刑事被告人 候审室	2	20	40	2	20	40	1	20	20	
法警值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
羁押室	1	100	100	1	80	80	1	60	60	按羁押 15~25 人, 设置单独羁押间、共用羁押间、卫生间、法警值班室等
法庭设备控制室	7	10	70	5	10	50	3	10	30	与大、中法庭 配套设置
使用面积合计	—	—	830	—	—	700	—	—	490	
建筑面积合计	—	—	1280	—	—	1080	—	—	750	使用系数按 0.65 计算

附表 3-6 审判信息管理用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个	单个	总面积	个	单个	总面积	个	单个	总面积	
审判信息 中心机房	1	70	70	1	60	60	1	30	30	
审判信息综合 管理控制室	1	200	200	1	150	150	1	100	100	
通信信息设备 及管理室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
UPS 电源室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
线路接入及 管理室	1	20	20	—	—	—	—	—	—	
数字电视信息 设备及管理室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
中控信息管理 控制室	1	30	30	1	20	20	1	20	20	
设备维护 及备件室	1	20	20	1	20	20	1	10	10	
使用面积合计	—	—	400	—	—	310	—	—	220	
建筑面积合计	—	—	620	—	—	480	—	—	340	使用系数按 0.65 计算

附表 3-7 诉讼档案用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
纸质档案库	1	600	600	1	500	500	1	400	400	—
数字档案库	1	60	60	1	40	40	1	20	20	光盘、磁盘、录像带、录音带等
实物档案库	1	40	40	1	30	30	1	20	20	—
特殊档案珍藏库	1	30	30	1	20	20	1	20	20	—
查阅登记室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
目录室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
纸质档案阅览室	1	40	40	1	30	30	1	20	20	—
电子档案阅览室	1	30	30	1	30	30	1	20	20	—
涉密档案阅览室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
档案复印室	1	20	20	1	10	10	1	10	10	复印档案、装订档案复印件
接收档案用房	1	30	30	1	20	20	1	20	20	—
整理编目用房	1	30	30	1	20	20	1	20	20	校对、编目
保护技术用房	1	30	30	1	20	20	1	20	20	除尘、消毒、裱糊修复、去有害生物、去酸
档案数字化处理用房	1	40	40	1	40	40	1	40	40	—
使用面积合计	—	—	1010	—	—	820	—	—	670	—
建筑面积合计	—	—	1440	—	—	1170	—	—	960	使用系数按 0.7 计算

附表 3-8 司法警察警务用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
司法警察备勤值班室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
枪械库	2	20	40	2	20	40	2	20	40	—
警用装具室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	—
司法警察备勤宿舍	3	20	60	2	20	40	2	20	40	—
使用面积合计	—	—	140	—	—	120	—	—	120	—
建筑面积合计	—	—	220	—	—	180	—	—	180	使用系数按 0.65 计算

附表 3-9 辅助用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
法律文书印室	1	50	50	1	40	40	1	30	30	打印、印刷、装订法律文书
审判业务资料室	1	100	100	1	80	80	1	60	60	
证物存放室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
赃物库房	1	60	60	1	40	40	1	30	30	
法庭抢救室	1	20	20	1	20	20	1	20	20	
公共服务及设备用房	—	—	570~610	—	—	450~480	—	—	340~360	按九类用房总使用面积的8%计算
使用面积合计	—	—	820~860	—	—	650~680	—	—	500~520	
建筑面积合计	—	—	1170~1230	—	—	930~970	—	—	710~740	使用系数按0.7计算

附录四 人民法院各类用房面积参考指标表

附表 4-1 审判用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
当事人接待室	1	20	20	1	15	15	1	15	15	
立案室	1	20	20	1	15	15	1	15	15	立案登记、诉讼收费
中法庭	1	120	120	—	—	—	—	—	—	审判活动区面积为60m ² ;旁听区席位面积参照影剧院等相关标准,每座为0.8m ² ,设置70个旁听席位
小法庭	3	60	180	2	60	120	2	60	120	审判活动区面积为40m ² ;旁听区席位面积参照影剧院等相关标准,每座为0.8m ² ,设置20~25个旁听席位
案件会议室	4	15	60	2	15	30	2	15	30	与法庭配套设施

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
调解室	1	40	40	—	—	—	—	—	—	二、三类不单独设置
陪审员室	1	15	15	1	15	15	1	15	15	
律师室	1	15	15	1	15	15	1	15	15	
法警值班室	1	15	15	1	15	15	—	—	—	
法律文书印室	1	15	15	1	15	15	—	—	—	
审判业务资料室	1	20	20	1	15	15	1	15	15	
案卷存放室	1	20	20	1	15	15	1	15	15	
审判信息管理室	1	30	30	1	30	30	1	30	30	
执行物保管室	1	15	15	1	15	15	1	15	15	
使用面积合计	—	—	585	—	—	315	—	—	285	
建筑面积合计	—	—	980	—	—	530	—	—	480	使用系数按0.6计算

注:表中所示各项功能用房的个数、面积指标,可根据实际需要,在总面积指标范围内做适当调整。

附表 4-2 审判人员工作用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	人均面积	总面积	个数	人均面积	总面积	个数	人均面积	总面积	
法官/书记员工作室	11~20	12	132~240	5~10	12	60~120	4	12	48	按照《党政机关办公用房标准》执行
会议室	—	—	40	—	—	20	—	—	20	
使用面积合计	—	—	172~280	—	—	80~140	—	—	68	
建筑面积合计	—	—	250~400	—	—	110~200	—	—	100	使用系数按0.7计算

附表 4-3 附属用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
专用车辆车库	4	24	96	2	24	48	1	24	24	
库房	1	30	30	1	20	20	1	15	15	
使用面积合计	—	—	126	—	—	68	—	—	39	
建筑面积合计	—	—	160	—	—	90	—	—	50	使用系数按0.8计算

附表 4-4 生活用房面积参考指标表(m²)

用房名称	一类			二类			三类			备 注
	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	个数	单个面积	总面积	
驻庭宿舍	6~10	20	120~200	3~5	20	60~100	2	20	40	2人1间,含卫生间(按一类11~20人、二类5~10人、三类4人计算)
食堂	1	45	45	1	30	30	1	20	20	包含餐厅和操作间
活动室	1	30	30	1	20	20	—	—	—	
使用面积合计	—	—	195~275	—	—	110~150	—	—	60	
建筑面积合计	—	—	280~390	—	—	160~210	—	—	90	使用系数按0.7计算

附录五 名词解释

1. 立案登记室

法院接受当事人诉状并对决定受理的案件办理立案登记的用房。

2. 当事人等候大厅

当事人等候立案受理时的休息、集散场所。

3. 立案听证室

各类案件立案期间,在法院主持下,当事人之间相互确认法律关系和主要法律事实的立案阶段听证用房。

4. 证据交换室

各类案件立案期间,在法院主持下,当事人之间交换证据、确认证据的用房。

5. 立案调解室

正式启动诉讼程序之前,法官主持对当事人诉讼纠纷进行调解用房。

6. 诉讼收费室

银行人员收取诉讼费用用房。

7. 当事人诉讼服务室

为公诉人、律师、诉讼当事人和其他有关人员提供书写、查询、打印、传真、复印等各种服务的用房。

8. 法警值班室

法警值守、安全检查和处理紧急情况用房。

9. 大法庭

开庭审理当事人多、旁听人员多、在当地有重大影响的案件的法庭(最高人民法院规定,大法庭审判区、旁听区的面积比例为1:2)。

10. 中法庭

由3~5名法官组成的合议庭开庭审理案件用房(主要用于审理当事人较多、旁听人员较多、影响较大的案件。最高人民法院规定,中法庭审判区、旁听区的面积比例为1:1)。

11. 小法庭

由3名法官组成的合议庭公开审理案件用房(主要用于诉讼参加人和旁听人员均较少的案件的审理。最高人民法院规定,小法庭审判区、旁听区的面积比例为2:1)。

12. 独任法庭

独任审判员开庭审理案件用房(主要用于适用简易程序审理的民事、商事案件,轻微的刑事案件和法律另有规定的案件)。

13. 庭审会议室

案件审理过程中合议庭成员合议案件用房。

14. 法官更衣室

开庭期间,法官更换法袍(审判服)的用房。

15. 审委会评案室

审判委员会对重大、疑难案件进行讨论并作出决定的用房(人民法院组织法规定,各级人民法院设立审判委员会。其主要任务是讨论重大的或者疑难的案件,对案件的判决有最终的决定权。审委会评案室内设审判委员会委员评案席、案件审理人员汇报席、检察长列席席等,另有资料柜、图像显示等设备)。

16. 诉讼调解室

进入诉讼程序后,人民法院依法适用调解程序组织双方当事人进行诉讼调解的用房(与大、中、小法庭相比,其特点是不设旁听坐席。按照法律规定,人民法院审理案件一般可以通过调解程序,特殊案件必须经过调解程序,如婚姻案件等)。

17. 听证室

诉讼过程中,人民法院对案件所涉及的重大案件事实和法律问题组织进行听证的用房。

18. 远程庭审观摩/案件讨论室

通过视频系统观摩学习其他地区法官开庭审理案件和上下级法院或异地法院之间对案件所涉及的重大法律问题进行现场讨论的用房。

19. 远程提讯/质证室

通过视频系统对异地关押的犯罪嫌疑人进行提讯/对不在当地且应当出庭作证的证人通过视频系统出庭作证的用房。

20. 执行材料接转室

接受、登记申请执行当事人提交材料的用房。

21. 执行听证/和解室

人民法院组织对当事人申请执行事项所涉及的案件事实、执行行为及法律问题进行听证的用房。

22. 对外委托工作室

约见评估拍卖机构和司法鉴定机构,公开随机(摇号)选择拍卖机构或司法鉴定机构,办理有关司法委托事项的工作用房。

23. 执行指挥中心

对重大执行事项或统一执行行为,通过音视频信息系统进行现场指挥的用房。

24. 执行物保管室

人民法院依法对强制执行的可移动物品临时存放和保管用房。

25. 执行拍卖室

海事法院对依法扣押的船舶、燃料和货物组织进行公开拍卖的用房。

26. 来访登记大厅(室)

来访人员填写登记表、等候递交信访材料,法院接待人员接受信访材料的场所。

27. 候谈厅(室)

来访人员等候法官接谈的用房。

28. 接谈室

法官接待来访人员的谈话用房。

29. 来访听证室

人民法院组织对来访人员所反映的涉诉或其他事项所涉及的重大事实或法律问题进行听证的用房。

30. 来访调解室

人民法院组织对来访人员所反映的涉诉事项进行调解的用房。

31. 来信阅处室

法院工作人员接收、处理来信的工作用房。

32. 院(庭)长接待室

院(庭)长接待来访人员用房。

33. 法警值班室

法警值守、安全检查用房。

34. 公安民警值班室

公安民警值班工作用房。

35. 特殊情况处置室

处置来访人员突发情况用房。

36. 安全监控室

安放安全监控设备、对来访接待场所进行安全监控的工作用房。

37. 当事人候审室

诉讼当事人庭审前及休庭期间的休息等候用房。

38. 旁听群众休息大厅

旁听群众休息、集散的场所。

39. 陪审员室

人民陪审员在人民法院执行职务期间的工作用房。

40. 公诉人室

人民检察院检察官代表国家行使公诉权和监督权时,在人民法院执行公务期间的工作用房。

41. 律师室

出庭律师临时工作用房。

42. 证人室

证人等候出庭用房。

43. 鉴定人室

鉴定人等候出庭用房。

44. 翻译室

翻译人员庭审期间工作用房。

45. 刑事被告人候审室

庭审时,刑事被告人临时等候出庭用房。

46. 法警值庭室

值庭法警工作用房。

47. 羁押室

开庭前后临时羁押刑事被告人用房。

48. 法庭设备控制室

操作监控、证据展示等技术设备的用房。

49. 审判信息中心机房

安放信息系统主机设备、网络设备、存储设备的用房。

50. 涉密信息机房

安放涉密信息系统服务器、路由器、存储设备的用房。

51. 密码设备及机要信息管理室

安放密码设备及机要信息管理的工作用房。

52. 审判信息综合管理控制室

审判信息管理、监督、展示、庭审调度等综合管理工作用房。

53. 通信信息设备及管理室

安放程控机、配线、传输、信号覆盖等设备及管理通信信息管理工作用房。

54. 灾备室

安放灾难备份系统设备和管理工作用房。

55. UPS 电源室

安放 UPS 电源设备的用房。

56. 线路接入及管理室

运营商及专网接入设备用房和管理用房。

57. 数字电视信息设备及管理室

安放有线电视、数字电视设备和管理工作用房。

58. 中控信息管理控制室

楼宇及法庭监控信息管理工作用房。

59. 设备维护及备件室

进行设备维护、维修工作,存放信息系统备品备件的用房。

60. 纸质档案库

保存以纸为介质的各类档案的库房。

61. 数字档案库

保存以光盘、磁盘、录像带、录音带等为介质的电子档案的库房。

62. 实物档案库

保存法院、法庭在审判活动、对外交流等工作中形成的有保存价值的实物,如刑事案件相关证据、交流礼品、锦旗、奖杯、法院票证等。

63. 特殊档案珍藏库

保存有重大价值和历史意义的档案用库房,其保管环境要求一般要高于其他档案库房。如国家领导人批示的案件档案、历史重大案件档案。

64. 查阅登记室

诉讼当事人、诉讼代理人查阅法院档案前预约登记、审核身份、存储物品的用房。

65. 目录室

存放档案索引目录的用房,有时也存放调借档案卡片目录。

66. 纸质档案阅览室

阅览法院纸质档案的用房。

67. 电子档案阅览室

使用电子档案阅览设备查阅电子档案的用房。

68. 涉密档案阅览室

按保密规定查阅涉密档案的专用场所。

69. 档案复印室

复印、档案利用、制印工作用房。

70. 接收档案用房

档案形成,单位移交档案时清点交接用房,也作档案接收后上架前的周转用房。

71. 整理编目用房

对档案进行整理、装订、编目、校对的业务用房。

72. 保护技术用房

对档案进行除尘、消毒、裱糊修复、去有害生物、去酸操作的用房。鉴于有些操作环节具有毒副作用,此用房一般应单独设置。

73. 档案数字化处理用房

对纸质档案进行拆解、扫描、装订,对实物档案进行拍照、摄像等数字化处理工作的用房。

74. 司法警察备勤值班室

司法警察备勤值班的工作用房。

75. 枪械库

保管法院管理使用的枪支弹药和戒具的用房(按照我国枪支管理法的有关规定,枪支和弹药必须分库存放)。

76. 警用装具室

保管、存放头盔、防弹背心、盾牌等警用装具、对讲通讯设备、防爆器材等专用装备的用房。

77. 司法警察备勤宿舍

司法警察驻院备勤时的休息用房。

78. 新闻发布室

人民法院对重大案件有关审理情况和其他法律问题进行新闻发布的用房。

79. 新闻记者工作室

新闻记者报道有关案件审理情况时的工作用房。

80. 外宾会见室

审理有关涉外案件过程中会见外国使、领馆官员及其他外籍

人员的用房。

81. 法律文书文印室

制作法院判决、裁定等法律文书的工作用房。

82. 审判业务资料室

存放、阅览法律书籍、期刊、音像资料等的用房。

83. 证物存放室

庭审期间临时存放实物证据的用房。

84. 赃物库房

存放随案移送赃物的库房。

85. 法庭抢救室

紧急处理庭审中突发重大病患的当事人或旁听人员的用房。

86. 业务用车车库

囚车、刑场指挥车、法医勘察车、死刑执行车、警车等专用车辆的停放库房。

本建设标准用词说明

为了便于在执行本建设标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

人民法院法庭建设标准

条文说明

前 言

根据国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部下达的编制任务,由最高人民法院编制的《人民法院法庭建设标准》,已经住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会 2010 年 9 月 7 日以建标〔2010〕143 号文批准发布施行。

为了便于有关部门和单位在使用本建设标准时,能正确理解和执行条文的规定,本建设标准编制组按章、条顺序编制了标准的条文说明,供使用者参考。

2010 年 9 月

目 录

第一章	总 则	(57)
第二章	建设内容和项目构成	(60)
第三章	建设规模和面积指标	(63)
第四章	选址和规划布局	(67)
第五章	建筑标准和建筑设备	(68)

第一章 总 则

第一条 本条阐明编制本建设标准的目的和依据。

本建设标准中的“人民法院法庭建设”是指各级人民法院审判法庭和人民法庭的建设,简称“两庭”建设。

人民法院审判法庭,是人民法院行使国家审判权依法审理各类案件的法定场所,是检察官、当事人、律师和其他诉讼参与人进行诉讼活动,以及公民旁听案件审理、接受法制教育的公共设施,是保障审判活动顺利进行的必需的物质条件。

人民法庭是基层人民法院派出,设置在乡镇或其他地方的开展审判工作的组织机构,本建设标准中的人民法庭是指这一审判机构的工作和生活用房。

作为国家政权建设的重要组成部分,“两庭”建设受到了党和政府的高度重视。国务院以及国家发改委、财政部、住建部、国家税务总局等有关部门为加强人民法院“两庭”建设曾多次单独或联合下发文件,强调“两庭”建设的重要性及其特殊性,要求采取有力措施加强“两庭”建设;国家发改委和财政部还向贫困地区的人民法院拨发专项补助,使人民法院的“两庭”建设有了较大的进展。但由于没有相应的国家标准和缺乏足够的监督,各地人民法院“两庭”建设方面也存在不少问题。有的主次不分,法庭审判业务用房功能不全、数量不足,而办公用房过于铺张;有的因经费困难而标准过低,致使法庭用房布局不合理、设施不齐全而导致几年后又重建;有的则不顾国情、脱离实际、盲目攀高,造成资金缺口甚至浪费。因此,本建设标准的制定,对于进一步规范人民法院法庭建设,实现建设资金的合理使用,减少各种形式的浪费,促进不同地区人民法院法庭建设的共同发展,是十分必要的。

为了确保人民法院法庭具有必需的功能和较完善的设施,人

民法院法庭建设必须按照民事、刑事、行政三个诉讼法和人民法院组织法等法律规定的要求,综合考虑,统筹兼顾,充分满足审判工作的需要。

第二条 本条阐明编制本建设标准的作用及其权威性。

本建设标准是依据审判工作的有关规定,在充分调查研究的基础上,听取各方面的意见,组织专家论证后制定的,兼顾了地域、经济发展水平的差异和不同级别的法院的需要。因此,本标准是全国统一标准,不仅为人民法院法庭建设提供了应遵循的原则和标准,也为有关部门审批人民法院法庭建设项目、合理确定建设水平、控制投资规模、进行工程设计和监督、检查建设过程提供了依据。

第三条 本条阐明本建设标准的适用范围。

人民法院组织法规定了行使审判权的法院有:最高人民法院,地方各级人民法院,专门人民法院。地方各级人民法院是按照我国的行政区划分级设立的,共有 3340 个,占我国法院总数的 93.8%;人民法庭作为基层人民法院的派出机构,全国共有 9835 个。专门人民法院是依照法律设立的在特定区域对特定案件行使专门管辖权的法院,主要有海事、铁路、军事等专门人民法院。考虑到最高人民法院审判法庭的规模由国家另行审批,因此,本建设标准适用范围确定为地方各级人民法院审判法庭和人民法庭的新建、改建、扩建工程项目。专门人民法院的组织和职权因全国人大常委会另有规定,故确定其审判法庭规模、内容和项目构成等建设要求,参照本标准的规定执行。

第四条 本条是从规划、投资等方面,对人民法院法庭建设提出要求。

人民法院法庭建设属于政府行为,国务院及有关部门多次行文,就法庭项目的基建计划、选址、征地、资金落实和城乡规划等提出过具体要求。如:《国务院办公厅关于转发〈最高人民法院、国家计委关于人民法院审判法庭建设意见〉的通知》(国办发[1988]69号)、《最高人民法院、国家计划委员会关于加强建设各级人民法院审判法庭的通知》[法(司)发[1985]8号]、《最高人民法院、建设部

关于将人民法院和人民法庭建设纳入城乡建设规划的通知》[法(计)发[1991]36号]、《国家计划委员会、财政部关于重申加强各级人民法院审判法庭和人民法庭建设的通知》[计投资[1992]2007号]等。

第五条 本条阐明人民法院法庭建设方针、原则和必须遵循的有关法律、法规以及总体要求。

人民法院法庭的规模、功能和建设要求,是根据法庭的性质和审判工作的程序确定的。考虑到建设社会主义法治国家的要求和我国的审判工作正在与国际接轨,司法改革和审判方式的变化还在进行当中,因此,法庭建设应满足“功能齐全、设施完善、庄重实用”的要求。同时,法庭建设又受到经济发展水平的制约,所以必须从我国的具体国情出发,在处理需要和可能的关系时,既要有长远的规划,又要量力而行,合理确定建设水平;因资金投入困难不能一次建设到位的,可以根据轻重缓急分阶段完成。

第六条 本条着重阐明人民法院法庭的性质、地位和特点,以树立正确的法庭建设理念。

第七条 本条阐明人民法院法庭用房与办公用房的关系及办公用房应执行的标准。

人民法院的行政办公用房与法庭用房既有区别又有联系。从诉讼的角度讲,法庭中的许多用房是向社会公众开放的,而行政办公用房是不对外的。法院的行政办公是围绕审判工作进行的。因此,在法院建设中,提倡法庭用房与行政办公用房统筹建设。这样既便于工作,又便于将公共性用房和其他辅助设施综合使用,提高利用率,节省建设资金。人民法院办公用房的建设应参照《党政机关办公用房建设标准》执行。

第八条 本条阐明本建设标准与国家有关工程建设标准、规范和定额指标的关系。

在编报工程项目、计划及建设全过程中,除执行本标准外,对国家颁布的有关工程建设标准、规范和定额指标所规定的内容同样必须遵照执行。

第二章 建设内容和项目构成

第九条 本条阐明人民法院建设工程项目的三个组成部分。这三者密不可分,缺一不可,在建设时均应列入其中,统筹安排。

房屋建筑,是人民法院审判法庭审判功能和人民法庭审判、办公功能得以实现的各类用房的总称。

场地,是根据《最高人民法院、建设部关于将人民法院和人民法庭建设纳入城乡建设规划的通知》中“在确定‘两庭’的建设用地时,应考虑参与诉讼和旁听人流的集散,囚车通道和停车场地,设置公告和法制宣传栏,以及绿地等需要,并留有适当的发展余地”的要求提出的。

建筑设备,是人民法院法庭建筑必需的各种设备和系统。

第十条 本条阐明人民法院审判法庭房屋建筑由九部分构成。这是根据人民法院审判工作不同阶段的功能需求而确定的。

一、立案用房,是人民法院用于接待当事人,进行法律咨询、立案登记、立案听证等活动的用房。该款具体阐明立案用房构成的主要部分。这些用房是根据立案工作程序、审判工作流程管理和方便当事人诉讼的需要确定的。

二、审判用房,是按照我国宪法关于公开审判的原则而设置的进行审判的法定专门用房,是审判法庭房屋建筑的核心部分。该款具体阐明审判用房的构成。大法庭、中法庭、小法庭、独任法庭的设置,是根据合议庭人数、诉讼参与人以及旁听人员的多少确定的。

三、执行用房,是人民法院的执行机构受理执行案件必备的专门用房。按照我国《民事诉讼法》、《行政诉讼法》有关执行程序 and 最高人民法院关于设立执行机构的有关规定,执行工作是独立于审判程序以外的审判工作的一部分,因此需有专门的执行工作

用房。

四、信访接待用房,是人民法院接待人员接待公民、法人或其他组织向人民法院反应与诉讼有关的问题,并申请人民法院给予解决的专门用房。信访接待用房是法院工作的窗口,它在法律监督、联系群众、防止矛盾激化、维护社会稳定等方面起着极其重要的作用,因此需要相对独立的专门用房。本款具体阐明信访接待用房的构成。

五、审判配套用房,是围绕审判活动的需要、保证审判程序正常进行所应当具备的功能性用房。

六、审判信息管理用房,是人民法院用于案件、庭审、审判公开等审判信息管理的用房。该款具体阐明审判信息管理用房的主要组成部分。这些用房是根据审判信息处理、控制、传输、应用、安全等需要确定的。

七、诉讼档案用房,是对法院、法庭处理案件过程中形成的有查考价值的档案进行收集、整理、保存、利用等工作的功能性用房。本款阐明诉讼档案用房的主要构成。

八、司法警察警务用房,是法院司法警察备勤值班、业务学习、训练及枪械、警用装备和防爆器材保管的专门用房。该款具体阐明司法警察警务用房的构成。

九、辅助用房,是在审判工作中起辅助作用的用房和公共服务及设备用房。

第十一条 本条阐明人民法庭房屋建筑功能性用房由四部分构成。

人民法庭是基层人民法院的派出机构和组成部分。按照《人民法院组织法》的有关规定,人民法庭作出的判决和裁定,就是基层人民法院的判决和裁定。我国法院的人民法庭大多数分布在广大乡镇。由于这个特点,人民法庭的房屋建筑既有审判工作用房,又有办公用房及生活用房等。

审判用房。人民法庭作为基层人民法院的派出机构,可独立审理一般民事案件,并作出判决和裁定。根据人民法庭的职责范

围,其审判工作用房与人民法院审判法庭的审判用房有所不同,主要是指立案登记、开庭审理或调解各类案件等审判活动所需的用房。

审判人员工作用房。是按照党政机关办公用房标准的规定所配备的人民法庭驻庭法官和其他工作人员的办案、办公用房。

附属用房。人民法庭的附属用房,由业务用车车库、库房等组成。

生活用房。是驻庭法官和其他工作人员的食宿用房。

第十二条 本条阐明人民法院审判法庭和人民法庭的场地构成。

这是针对法庭作为城市的公共设施和沿街建筑特点,以及诉讼活动的要求提出的。

第十三条 本条阐明人民法院法庭的建筑设备所包含的主要内容。

第三章 建设规模和面积指标

第十四条 本条阐明确定人民法院审判法庭建设规模分类的依据。

《人民法院组织法》和《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》规定了我国各级人民法院审理各类案件的级别管辖、地域管辖等管辖范围。由于各地的情况不同,同一级别法院审理的案件数有较大差别,审判法庭各种功能性用房的数目和整体规模也有较大的差异。同时,辖区人口、经济发展水平对法院审理案件数量的增长有直接影响。为合理确定法庭建设规模和水平,本标准将同级法院分为三类,并将法院审理的案件数作为审判法庭规模分类的基本依据。为此,我们对全国各级法院近三年来所受理和审结的案件,分案件类别和数量进行了调查统计,获取了数十万个各种数据,在此基础上,对每一个法院进行案件数量的排序,分别列出高级法院、中级法院和基层法院所办案件从多到少的排列,进而按照案件数量划分为三个类别,并以此来确定各类的建设规模。

据统计,全国各级人民法院审理的各类案件数近五年的年均增长率:高级法院为2.2%、中级法院为5.6%、基层法院为8.0%。故在确定具体工程项目建设规模时,既要考虑工程立项上年该院审理案件的多少,又必须考虑若干年内审理案件增长的幅度,以此确定法院年审理案件的数量。

本标准中所称“人民法院审理案件”是指:刑事案件、民事案件、行政案件(包括一审、二审和审判监督案件)、国家赔偿案件、执行案件、适用督促和公示催告程序审理的案件。

第十五条 本条阐明高级人民法院审判法庭建设规模分类的依据和审判法庭各类用房建筑面积控制指标。

表1是各类高级人民法院审判法庭建筑面积指标和各类用房

面积控制指标(详细数据见本标准附录一)。这些面积指标是根据审判工作实际需要,并参照目前各高级人民法院审判法庭功能性用房实际水平确定的。

考虑到直辖市高级人民法院所处城市的特殊的政治、经济地位,特别规定其审判法庭的规模可按一类标准执行。

由于法庭具有审判活动公共空间及人流范围大等特点,根据抽样调查和对审判用房布置方案图测算,高级人民法院(中级人民法院、基层人民法院均同)审判用房使用面积系数为0.6。其他功能性用房使用面积系数,参照其他公共建筑和《党政机关办公用房建设标准》的取值范围,分别为0.65和0.7。公共服务及设备用房,包括变配电室、水泵房、锅炉房、电梯机房、制冷机房、通讯机房、工勤人员用房、卫生间等,其总面积按各类功能性用房使用面积总数的8%计算。

关于专用车辆车库,考虑到各地的气候条件不同、法庭场地不同、各类法院实有车辆不同、车库所建位置不同等因素,不便于给出具体的面积指标。因此,本标准所确定的法庭面积指标不含车库面积指标。车库面积由各高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院在建设根据各地具体情况确定。

第十六条 本条阐明中级人民法院审判法庭建设规模分类的依据和审判法庭各类用房建筑面积控制指标。

表2是各类中级人民法院审判法庭建筑面积指标和各类用房面积控制指标(详细数据见本标准附录二)。这些面积指标是根据审判工作实际需要,并参照目前各中级人民法院审判法庭功能性用房实际水平确定的。

由于中级人民法院具有审理的案件数量比较多、开庭率比较高的特点,且中级人民法院年审理案件数量一般多于高级人民法院,所以中级人民法院一类面积指标上限超过高级人民法院一类面积指标上限。

考虑到省会、自治区首府、直辖市、计划单列市中级人民法院所处城市特殊的政治、经济地位,规定其审判法庭的规模可按一类

标准执行。

第十七条 本条阐明基层人民法院审判法庭建设规模分类的依据和审判法庭各类用房建筑面积控制指标。

表3是各类基层人民法院审判法庭建筑面积指标和审判法庭各类用房面积控制指标(详细数据见本标准附录三)。这些面积指标是根据审判工作实际需要,并参照目前各基层人民法院审判法庭功能性用房实际水平确定的。省会、自治区首府、计划单列市所在地的基层人民法院审理的各类案件普遍高于同级其他基层人民法院,考虑其所处城市特殊的政治、经济地位,规定其审判法庭的规模可按一类标准执行。考虑到直辖市市区基层人民法院的特殊性,明确其审判法庭的规模可执行中级人民法院的标准。

第十八条 本条主要是针对一些情况比较特殊的地区而规定的。

本建设标准所列人民法院法庭的建设规模和功能用房的建筑面积控制指标,是根据全国法院审理案件的平均水平按照中等适度的原则确定的,其指导思想是适应大部分地区。考虑到一些地区经济发展较快,当地法院审理案件增长幅度大,这部分法院情况较为特殊,且数量不多,不宜单设一类,故允许上述法院法庭建设规模适当超出一类标准规定。

第十九条 本条阐明人民法庭建设规模分类依据和人民法庭各类用房建筑面积控制指标。

人民法庭是为了方便群众诉讼特别是方便广大农村的农民诉讼而设立的。随着近几年经济的发展和交通的便利,为了确保审判工作的质量,按照最高人民法院的要求,人民法庭的设置进行了合并调整,人民法庭总数减少,其管辖范围扩大,人员增加,建设规模随之增大。考虑到人民法庭用房是集审判、办公、生活于一体的综合性建筑,故按照定员数将人民法庭建设规模分为三类。

人民法庭各类用房面积控制指标见本标准附录四。这些面积指标是根据审判工作实际需要,并参照目前人民法庭各种功能性用房实际水平确定的。

目前人民法庭审理的案件有60%以上适用简易程序,所以审

判法庭用房中不设大法庭,中法庭、小法庭的单元面积指标也小于人民法院审判法庭相关用房的指标。

人民法庭的设置经过近几年的撤并调整后,有些经济发达地区的人民法庭年受理案件成倍增长,按照正常标准建设已不能适应工作的需要,但这类人民法庭数量并不多,不宜单独设置为一类,所以作出了可以超出一类标准的特殊规定。

第二十条 本条阐明本章规定的建筑面积指标为控制指标,对于地处经济贫困地区且年受理案件数量特别少的法院,可视业务工作量及地方财力的可能,在保证业务工作正常开展的前提下,适当降低建设规模。

第四章 选址和规划布局

第二十一条 本条阐明人民法院法庭建设用地应满足的要求。

第二十二条 本条阐明人民法院法庭建设项目选址要求。

鉴于在以往的法庭建设中,一些地方把法庭设置在城市比较偏僻的地方,不利于审判工作,也不利于公民诉讼,因此特别强调在选址时,法庭宜建在党政机关相对比较集中的地方。

第二十三条 本条阐明人民法院法庭建设应当遵守当地规划对容积率、建筑高度和绿地率等方面的规定。

第二十四条 本条阐明人民法院审判法庭用房与办公用房统筹建设时,对建筑布局提出的要求。

第二十五条 本条阐明人民法院审判法庭各类用房的布局要求。

“相关性”是指人民法院审判法庭各类功能性用房是相互联系的。故在设计时,不同功能的用房既要相对分开,又要按照便于使用、管理的要求合理布局。比如,庭审会议室的设置应紧邻大、中、小法庭,并与法官通道相通;囚车停车场、羁押室和刑事法庭的设置,要考虑安全、便捷,尽量避免与其他功能性用房、通道相连或交叉等。

第二十六条 本条阐明人民法院法庭(包括单独建设的立案用房、信访接待用房)集散场地应执行的标准。

人民法院法庭(包括单独建设的立案用房、信访接待用房)作为公共性设施,人员相对密集,故应参照公共场所标准设置相应的人员集散场地。

第二十七条 本条阐明人民法院法庭车辆停放场地建设要求。

第五章 建筑标准和建筑设备

第二十八条 本条阐明人民法院法庭建筑外观的要求。

第二十九条 本条阐明人民法院法庭建筑应符合的节能、消防、无障碍、卫生、环保等方面的要求。

第三十条 本条阐明人民法院法庭建筑的抗震要求。

第三十一条 本条阐明人民法庭要统一标识,便于群众诉讼、识别。人民法庭统一标识包括对建筑外观、基本色彩、标牌、灯箱、法徽样式等方面的要求。人民法庭统一标识标准另行制定。

第三十二条 本条阐明人民法院法庭建筑的内外装修标准。

人民法院法庭是特殊的公共设施,房屋建筑的外装修应体现司法文明和庄严;大、中、小法庭和独任法庭的内装修应体现司法的一致性和严肃性,故明确提出应按照《最高人民法院关于人民法院审判法庭专用家具款式的通知》(法[2005]77号)对法庭布置及法台、法桌、法椅的规格等提出的规范化要求进行装修。

人民法院审判法庭羁押室是特殊用房,为了满足监管和安全的要求,故明确其装修应符合《最高人民法院关于加强人民法院羁押监控设施硬件建设的通知》(法[2001]148号)等有关规定的要求。

第三十三条 本条是对人民法院法庭建筑出入口和门厅等提出的要求。

门厅是法庭内各个通道的枢纽,是诉讼参加人、旁听人员等各类人员出入法庭时人员最为集中的地方。故在设计出入口及门厅时要充分考虑便于法庭内人员疏散、安检和警戒的要求。

第三十四条 本条阐明人民法院审判法庭建筑内各类专用通道的设置要求。

设置法官专用通道,主要考虑应避免法官与当事人的直接接

触,保证审判的公正性;设置被羁押人专用通道,主要是出于安全需要;设置公用通道,主要是满足诉讼参与人和旁听人员疏散或庭前、庭间休息需要。

法官专用通道的净宽,参照党政机关办公用房一般通道宽度的要求确定;被羁押人专用通道的净宽,按照两个法警押解一个被羁押人通行时的要求确定;候审、集散和其他人员流量较大的公用通道的净宽,按照通道两侧可以设置候审座椅和发生紧急情况时人员疏散的要求确定。

第三十五条 本条阐明对大、中、小法庭和独任法庭高度、宽度的要求。

大、中、小法庭和独任法庭,由审判活动区和旁听区两部分组成,审判活动区由法官活动部分(法台)和当事人活动部分组成。高度的要求,主要考虑审判工作的庄严性及其所需的相应空间;宽度的要求,主要根据合议庭法官、诉讼参与人、旁听人员的多少及法庭设备的占地面积等因素确定。

第三十六条 本条阐明人民法院大、中、小法庭和独任法庭的室内照度要求。

照度标准值是根据法庭内进行审判活动时所需光照度,参照相关标准确定的。

第三十七条 本条参照相关标准中室内允许噪声等级确定大、中、小法庭和独任法庭的声学要求。

第三十八条 本条阐明人民法院法庭建筑供电要求。

第三十九条 本条阐明人民法院法庭建筑给排水设施要求。

第四十条 本条阐明人民法院法庭建筑设置采暖、空调系统的要求。

第四十一条 本条阐明人民法院法庭建筑弱电系统建设要求。

第四十二条 本条阐明人民法院在法庭建设的设计施工中,审判信息管理用房、诉讼档案用房中有特殊要求的专门用房的室内环境及建筑设备要遵守相关专业标准要求。